



BLL COMPRAS

Esclarecimentos - Processo 009/2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANCA

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
23/05/2023 14:18	<p>ILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR (A) PREGOEIRO (A) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA ESPERANÇA EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1.700/2023 A ACOMPANY COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA-ME situada na Av. Ver. Orlando S. Francisco, 1313 – V. Ipanema, cidade de Piraquara, estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 03.983.321/0001-41, vem respeitosamente à vossa presença, com fundamento na lei nº 8.666/93, apresentar a presente: Com base no Termo de referência do presente edital, solicitamos esclarecimentos a respeito dos seguintes pontos: 1 – Com relação a descrição do item 5, “potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 800 W”, entendemos que nobreaks de 1,2KVA possuem potência real de 600W. Com essa observação será aceito nobreak com potência real de 600W? 1 - No termo de referência, item 5, existe a passagem “Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante)”, porém a maioria dos equipamentos que são ligados em nobreaks são 115V, sendo desnecessário saída do equipamento bivolt. Visando maior competitividade e consequentemente maior lucratividade ao órgão, serão aceitos nobreaks com entrada Bivolt e Saída 115V?</p>		Não há arquivo anexado.

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
25/05/2023 14:19	<p>Foi solicitado por esta Pregoeira ao setor requisitante, que se manifestante quanto ao pedido de esclarecimento: "Em resposta à solicitação, esclarecemos que a requerente tem razão sobre seus questionamentos. A potência real do nobreak é de 600W. Dessa forma, serão aceitos aparelhos com essa capacidade. Quanto a tensão, não vemos problemas em aceitar aparelhos com entrada Bivolt e Saída 115V, uma vez que, essa é a voltagem padrão do estado."</p>		Não há arquivo anexado.

ELIETE APARECIDA BARBOZA BERNABÉ
BOA ESPERANÇA-ES - 26/05/2023

Gerado em: 26/05/2023 08:58:33